



**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
im F. Nowowiejskiego w Gdańsku
80-847 Gdańsk ul. Gnilna 3**

sekretariat tel./fax (58) 301-12-72
administracja tel. (58) 301-11-31
dz.finansowy tel. (58) 320-14-11

www.osm.gdansk.pl
sekretariat@osm.gdansk.pl

Gdańsk 2010. 05.24

L. Dz. II/1440/2010

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. II/1351/P/2010 (nr ogłoszenia w portalu UZP 131020-2010) „Modernizacja budynku szkoły. Etap II – modernizacja I i II piętra. Modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz przylegających do nich sal lekcyjnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej w modernizowanych pomieszczeniach Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku ul. Gnilna 3”

W związku z zapytaniem oferenta z dnia 21.05.2010 r. w sprawie zamówienia publicznego sygn. II/1351/P/2010 Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 w trybie art. 38 ustawy „Prawo zamówień publicznych” przekazuje poniższe wyjaśnienie:

Pytanie 1:

W przedmiarze nie ujęto wywozu parkietu – czy ująć w ofercie?

Odpowiedź:

Koszty wywozu i utylizacji parkietu ponosi Wykonawca.

Pytanie 2:

W przedmiarze nie podano na ile km należy wywieźć gruz?

Odpowiedź:

13 km.

Pytanie 3:

Czy można zastosować styropian FS 20 do posadzek – podano taki w zestawieniu materiałów?

Odpowiedź:

Należy zastosować styropian FS 20 zgodnie z podanym zestawieniem materiałów będącym załącznikiem do przedmiaru.

Pytanie 4:

Jaką grubość wylewek betonowych ułożonych na styropianie przyjąć do oferty -3,5-4 cm?

Odpowiedź:

Należy przyjąć do 5 cm w zależności od poziomu.

Pytanie 5:

W przedmiarze nie ujęto gruntowania betonu i wykonania warstwy wygładzającej, która jest niezbędna przy ułożeniu wykładziny PCV zgodnie z wymaganiami technologicznymi producenta, uzyskaniem odpowiedniej trwałości instalowanej wykładziny, efektu estetycznego oraz gwarancji na wykładzinę od producenta (specyfikacja techniczna również podaje wykonanie wylewki samopoziomującej)?

Odpowiedź:

Należy ująć gruntowanie powierzchni i wylanie wylewki samopoziomującej o gr. 3mm.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładziny PCV o parametrach gorszych niż ułożona na parterze w poprzednim etapie o klasie ścieralności T?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza.

Pytanie 7:

W sali lekcyjnej z posadzką gres brak ułożenia folii budowlanej oraz cokolika z płytek?

Odpowiedź:

Należy przyjąć ułożenie folii budowlanej.

Pytanie 8:

W salach z posadzką z paneli podłogowych brak ułożenia folii budowlanej?

Odpowiedź:

Należy przyjąć ułożenie folii budowlanej.

Pytanie 9:

Dlaczego przyjęto 100m² paneli podłogowych a wylewki betonowej tylko 45.5m²?

Odpowiedź:

W pozycjach przedmiaru 21,22,23,24,25 omyłkowo przyjęto 45,5 m². Powinno być 100m².

Pytanie 10:

Należy przyjąć do oferty panele podłogowe klasy AC3 czy AC4?

Odpowiedź:

Należy przyjąć do oferty panele podłogowe klasy AC4.

Pytanie 11:

W sali z posadzką z parkietu brak ułożenia folii budowlanej i siatki?

Odpowiedź:

Należy przyjąć ułożenie folii budowlanej i siatki.

Pytanie 12:

Należy przyjąć do oferty parkiet klasy I czy II?

Odpowiedź:

Należy przyjąć parkiet I klasa dąb o gr. 22 cm.

Pytanie 13:

Brak wywozu gruzu po rozkutyh otworach drzwiowych?

Odpowiedź:

Jak w pytaniu 1.

Pytanie 14:

Do oferty przyjąć skrzydła drzwiowe z wypełnieniem „plaster miodu” czy wypełnienie z płyty wiórowej otworowej?

Odpowiedź:

Należy przyjąć drzwi pełne z litego drewna.

Pytanie 15:

Jaki kolor laminatu drzwi przyjąć do oferty?

Odpowiedź:

Kolorystyka drzwi zostanie określona na etapie zakupu.

Pytanie 16:


Czy do oferty przyjąć wykonanie gładzi na ścianach i sufitach powyżej lamperii, ponieważ wszystkie istniejące ściany i sufity wymagają zeszkrobania starej farby, a poz. 44 i 45 zawierają nakłady robocizny i materiału na poszpachlowanie tylko nierówności na uszkodzonych i popękanych tynkach (specyfikacja techniczna mówi również o przetarciu wszystkich tynków pod malowanie)?

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem.

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert. Pytania zadane przez oferenta nie wpływają zasadniczo na wycenę prac.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego
80-847 Gdańsk, ul. Gniłna 3
tel./fax (058) 301-12-72, NIP 583-21-22-414

Z poważaniem
Dyrektor

Szkoła Muzyczna Poznańska