



Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia

im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku

80-847 Gdańsk ul. Gnilna 3

sekretariat tel./fax (58) 301-12-72

administracja tel. (58) 320- 99-50

dz. finansowy tel. (58) 320-14-11

www.osm.gdansk.pl

sekretariat@osm.gdansk.pl

L. dz. II/ 2694/2010

Gdańsk 2010.10.16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. II/2637/P/2010 (nr ogłoszenia w portalu UZP 131020-2010) „Modernizacja budynku szkoły. Etap II – modernizacja I i II piętra. Modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz przylegających do nich sal lekcyjnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej w modernizowanych pomieszczeniach Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku ul. Gnilna 3- skrzydło gitary i remont sanitariatu na II p.”

W związku z zapytaniem oferenta z dnia 13.10.2010 r. w sprawie zamówienia publicznego sygn. II/2637/P/2010 o treści:

- 1/ poz.3-w przedmiarze ujęto rozbiórkę podkładów betonowych gr.10cm na korytarzu, natomiast brak rozbiórki podkładów w klasach (mimo iż ujęto w klasach wykonanie nowych warstw posadzki)
- 2/ poz.7 do 10-usunięcie oraz wywóz gruzu z utylizacją-ujęto tylko wywóz podkładów betonowych z korytarzy, natomiast brak wywozu parkietu z poz.1 oraz podkładów betonowych w klasach
- 3/ poz.21-brak ułożenia wszystkich cokolików z płytek-na dużym korytarzu ujęto cokoliki tylko na ścianach z jednej strony
- 4/ poz.30-ułożenie paneli podłogowych- czy przyjęć do oferty panele podłogowe klasy AC4 czy gorsze
- 5/ brak w przedmiarze ułożenia folii paroizolacyjnej oraz maty podłogowej na betonie pod panele podłogowe (zapis w Specyfikacji Technicznej)
- 6/ poz.44-montaż skrzydeł drzwiowych do sal lekcyjnych-czy wypełnienie skrzydeł ma być z płyty wiórowej otworowej czy gorsze
- 7/ poz.105-jest zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych a należy rozebrać stare płytki terakotowe
- 8/ poz.119 i 120-proszę o potwierdzenie, że do oferty należy ująć montaż drzwi do sanitariatów 2szt (bez drzwi przejściowych)
- 9/ poz.141-montaż wyposażenia-proszę o wyjaśnienie rodzaju wyposażenia, czy wykonawca ma zamontować wyposażenie istniejące, czy ma kupić nowe-jakie
- 10/ ze względu na załączanie do oferty kosztorysów, proszę podać brakujące informacje, nowe ilości przedmiarowe oraz informację, czy wykonawcy mają obowiązek ujmowania tych zmian ilościowych w ofercie

Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 w trybie art. 38 ustawy „Prawo zamówień publicznych” przedstawia skorygowany przedmiar robót uwzględniający pytania oferenta jak również poniższe odpowiedzi

Pytanie nr 4 (treść jw.)

Odpowiedź: należy przyjąć panele klasy AC4

Pytanie nr 6 (treść jw.)

Odpowiedź: wypełnienie skrzydeł ma być z płyty wiórowej otworowej. Rodzaj i kolorystyka drzwi-powinny być identyczne z już zainstalowanymi na I i II p. budynku szkoły w skrzydle klas ogólnokształcących i teorii muzyki. w ramach tego samego projektu modernizacji budynku szkoły.

Pytanie nr 7 (treść jw.)

Odpowiedź; zgodnie z przedmiarem

Pytanie nr 8 (treść jw.)

Odpowiedź: Tak. Należy przyjąć tylko montaż drzwi do sanitariatów.

Dyrektor
Katarzyna Poznańska