



**Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
im F. Nowowiejskiego w Gdańsku
80-847 Gdańsk ul. Gnilna 3**

sekretariat tel./fax (58) 301-12-72
administracja tel. (58) 320-99-50
dz. finansowy tel. (58) 320-14-11
kadry/place tel. (58) 301-11-31
www.osm.gdansk.pl
sekretariat@osm.gdansk.pl

Gdańsk 2011.12.06

L. Dz. II/3458/2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. II/3358/P/2011 (nr ogłoszenia w portalu UZP 398380-2011) wymiana stolarki okiennej w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im F. Nowowiejskiego w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3

W związku z zapytaniami oferentów z dnia 05 i 06.12.2011 r. w sprawie zamówienia publicznego sygn. II/3358/P/2010 Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 w trybie art. 38 ustawy „Prawo zamówień publicznych” przekazuje poniższe wyjaśnienie:

Pytanie 1. Czy dopuszcza się zastosowanie profili kasy B?

Zgodnie z normą PN - EN 12608:2004 profile kształtowników okiennych są przydzielane do różnych klas ze względu na grubość widocznych i niewidocznych ścianek profilu. Norma PN - EN 12608:2004 dzieli profile okienne na klasy: A, B, C. Do klasy A zaliczają się profile, których minimalna wartość grubości ścianki o powierzchni widocznej powinna być $\geq 2,8\text{mm}$, a dla powierzchni niewidocznej $\geq 2,5\text{mm}$. Do klasy B zaliczają się profile, których minimalna wartość grubości ścianki o powierzchni widocznej powinna być $\geq 2,5\text{mm}$, a dla powierzchni niewidocznej $\geq 2,0\text{mm}$.


Odpowiedź: Tak. Dopuszcza się zastosowanie profili klasy B

Pytanie 2. W związku ze sprzecznymi informacjami w specyfikacji, bardzo proszę o jednoznaczne określenie pakietu szyb. W ST pkt 2 określa się pakiet jako 4/16A/4 (przy takich szybach okno może mieć 29-35dB), jednak kilka wersów niżej mówi się, że współczynnik izolacyjności akustycznej R_w 37 dB (szyba 3.3.1/12/3.3.1 lub 4.4.2/16/4)

Odpowiedź: Należy zastosować szyby A/16A/4 $U=1$ (W/m²K) R_w 34 dB (w specyfikacji zapis brzmi do 37 dB).

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Z poważaniem


Dyrektor
mgr Katarzyna Poznańska

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego
80-847 Gdańsk, ul. Gnilna 3
tel./fax (058) 301-12-72, NIP 583-21-22-414