

II/2718/P/2017/SEK/KP

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont boiska szkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku Etap I”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania zgłoszone przez wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wprowadzone zmiany stają się wiążące dla stron i należy je uwzględnić przy opracowywaniu ofert.

### **Pytanie nr 1:**

W wymaganiach dotyczących dokumentów dla nawierzchni ze sztucznej trawy pkt 3.4.1.5 z projektu wykonawczego, prosimy o wykreślenie podpunktu 7. Potwierdzeniem, że trawa syntetyczna jest produkowana zgodnie ze standardami FIFA, jest Raport z Badań, który jest wykonywany zgodnie ze standardami FIFA i żądają go Państwo w podpunkcie 1 pkt 3.4.1.5 projektu wykonawczego. Nie ma czegoś takiego jak standard FIFA Preferred Producer. Można jedynie przynależeć do tej organizacji i nie świadczy to ani nie poświadcza to w żaden sposób o jakości oferowanej nawierzchni. Przynależność do wskazanej organizacji nie przesądza o jakości oferowanych produktów. Członkostwo nie jest obowiązkowe.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający uprzejmie informuje, iż zapis w punkcie 7. pkt. 3.4.1.5. Projektu Wykonawczego rozumie się jako tożsamy z posiadaniem przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER. Zamawiający rezygnuje z tego wymogu i wykreśla go z pkt. 3.4.1.5 Projektu Wykonawczego.

### **Pytanie nr 2:**

Informujemy, że zgodnie z wymogami FIFA QUALITY CONCEPT for FODBALL TURF, odkształcenie dla podkładu elastycznego winno mieścić się w granicach 4-11mm. Prosimy o dopuszczenie podkładów elastycznych z odkształceniem wg. wymogu FIFA tj 4-11mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający uprzejmie informuje, iż Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu uzupełnia wymagania dla systemu nawierzchni ze sztucznej trawy w Projekcie Wykonawczym i STWIOR o zapisy:

- a) w pkt. 3.4.1. Projektu Wykonawczego oraz 2.3.3. SST-06 - odkształcenia całego systemu - zgodnie z wymogami FIFA QUALITY CONCEPT for FOOTBALL TURF mają wynosić 4-11 mm
- b) w pkt 2.3.2. SST-06 - wypełnienie – piasek kwarcowy o gramaturze 0,2÷0,8 mm lub/i granulat gumowy, termoplastyczny TPE lub EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym/grafitowym (w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport)

W/w zmiany zostały omówione i zaakceptowane przez członków komisji przetargowej. **Zamawiający jednocześnie informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem